



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «СВЦОО»

(згідно статті 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII)

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.024.C.0089-25

Термін дії
Term of validity

з 21 березня 2025 р. по 20 березня 2028 р.

Сертифікат видано
Certificate is issued to

«Pittway Sarl»,
A3 - ZA La Piece 6 1180 Rolle, Switzerland, Швейцарія

Продукція
Production

Редукційні клапани (reducing valve), серії D15S,
моделей: D15S-100A, D15S-150A, D15S-200A, D15S-50A,
D15S-65A, D15S-80A для питної води,
запасні частини та комплектуючі до них

8481

Код УКТ ЗЕД/
UKT ZED code

Код ДКПП/ DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

ДСТУ EN 19:2017 (EN 19:2016, IDT),
ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT),
ДСТУ EN 12266-2:2009 (EN 12266-2:2002, IDT),
ДСТУ ISO 5208:2008 (ISO 5208:1993, IDT)

Виробник
Producer

«Pittway Sarl»,
A3 - ZA La Piece 6 1180 Rolle, Switzerland, Швейцарія

Місце виробництва
Place of production

«Pittway Sarl»,
A3 - ZA La Piece 6 1180 Rolle, Switzerland, Швейцарія

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 21 березня 2025 р. по 20 березня 2028 р. Контроль сертифікованої продукції здійснюється проведенням технічного нагляду

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ДП «СВЦОО», Україна,
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).
Атестат про акредитацію від 15.08.2024 р. № 10024
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
On the grounds of

Протоколу № 30/25 ВКС від 21.03.2025 р. ВЛ ДП «СВЦОО» (атестат про акредитацію № 20122 від 28.09.2023 р.); рішення з сертифікації № 34-1-P/24 від 21.03.2025 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
М.П. Stamp



А.П. Олефіренко

Дійсність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ATTACHMENT TO THE CONFORMITY CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № UA.024.C.0089-25
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Редукційні клапани (reducing valve), серії D15S, моделей:

D15S-100A, D15S-150A, D15S-200A, D15S-50A, D15S-65A, D15S-80A.

Номинальний діаметр (DN) трубопроводів	Робоче середовище	Робочий тиск (PN), бар	Розміри підключення	Тиск на вході, бар	Тиск на виході, бар
DN50, DN65, DN80, DN100, DN125 доступний з перехідними фланцями DN100/DN125, DN150, DN200	Питна вода	PN16	2", 2 1/2", 3", 4", 6", 8"	16	Для DN 50 - 100: 1.5 - 7.5 Lkz DN 150- 200: 1.5 - 8

Робоча температура середовища: + 65 °С.

Тип приводу: Ручний привід (РП).

Спосіб установки: Наземний (НУ).

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
M.I. Stamp



А.П. Олефіренко

Відомості про сертифікат можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua