



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР  
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024  
Сертифікація  
продукції

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «СВЦОО»

(згідно статті 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII)

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №  
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.024.C.0090-25

Термін дії  
Term of validity

з 21 березня 2025 р. по 20 березня 2028 р.

Сертифікат видано  
Certificate is issued to

«Pittway Sarl»,  
A3 - ZA La Piece 6 1180 Rolle, Switzerland, Швейцарія

Продукція  
Production

Радіатори (термостатичні набори), у складі:  
радіаторні головки, серії T3019, моделей:  
T3019, T3019DA, T3019DAW0, T3019W0;  
радіаторні вентилі, серії V2000, моделей:  
V2030ASX15, V2030DSX15, V2030ESX15,  
серії V2100, моделей:  
V2100API15, V2100DPI15, V2100EPI15,  
запасні частини та комплектуючі до них

8481

Код УКТ ЗЕД/  
UKT ZED code

Код ДКПП/ DKPP code

Відповідає вимогам  
Complies with the requirements

ДСТУ EN 19:2017 (EN 19:2016, IDT),  
ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT),  
ДСТУ EN 12266-2:2009 (EN 12266-2:2002, IDT),  
ДСТУ ISO 5208:2008 (ISO 5208:1993, IDT)

Виробник  
Producer

«Pittway Sarl»,  
A3 - ZA La Piece 6 1180 Rolle, Switzerland, Швейцарія

Місце виробництва  
Place of production

«Pittway Sarl»,  
A3 - ZA La Piece 6 1180 Rolle, Switzerland, Швейцарія

Додаткова інформація  
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 21 березня 2025 р. по 20 березня 2028 р. Контроль сертифікованої продукції здійснюється проведенням технічного нагляду

Сертифікат видано органом  
з оцінки відповідності  
Certificate is issued by the conformity assessment body

ДП «СВЦОО», Україна,  
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),  
03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).  
Атестат про акредитацію від 15.08.2024 р. № 10024  
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі  
On the grounds of

Протоколу № 31/25 ВКС від 21.03.2025 р. ВЛ ДП «СВЦОО» (атестат про акредитацію № 20122 від 28.09.2023 р.); рішення з сертифікації № 34-2-P/24 від 21.03.2025 р.

Керівник органу з оцінки відповідності  
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

код 14315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:  
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

[www.svcoo.kiev.ua](http://www.svcoo.kiev.ua)



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР  
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024  
Сертифікація  
продукції

## ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ATTACHMENT TO THE CONFORMITY CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № UA.024.C.0090-25  
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Радіатори (термостатичні набори), у складі:

радіаторні головки, серії T3019, моделей: T3019, T3019DA, T3019DAW0, T3019W0;

радіаторні вентиля, серії V2000, моделей: V2030ASX15, V2030DSX15, V2030ESX15,

серії V2100, моделей: V2100API15, V2100DPI15, V2100EPI15.

Радіаторні головки, серії T3019 це термостатичні радіаторні клапани без тиску, призначені для установки на живлення радіаторів в двотрубних системах опалення з середніми витратами. Комбінація попередньо встановленого термостатичного радіаторного клапана та клапана регулювання диференціального тиску в одному виробі дозволяє значно підвищити ефективність двотрубних систем опалення.

Номинальний діаметр (DN) трубопроводів	Робоче середовище	Робочий тиск (PN), бар	Перепад тиску, бар	Мінімальний перепад тиску, бар
DN10, DN15, DN20	Вода або водно-гліколеві суміші	PN10	0,6	16

Робоча температура середовища: + 90 °С.

Тип приводу: Ручний привід (РП).

Спосіб установки: Наземний (НУ).

Керівник органу з оцінки відповідності  
Director of the conformity assessment body  
M.H. Stamp



А.П. Олєфіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:  
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

[www.svcoo.kiev.ua](http://www.svcoo.kiev.ua)